

DHF BIOMASOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY KOCIOŁ PAROWY



	Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydajność pary	t/h	0,8	1,0	1,25	1,6	2,0	2,5	3,15	4,0	5,0	6,3	8,0	10,5
Znamionowa moc cieplna	kW	525	650	800	1050	1300	1600	2050	2550	3250	4050	5200	6800
A	mm	2980	3080	3080	3180	3680	3780	4230	4330	5030	5230	5430	6560
B	mm	1860	1980	2080	2180	2180	2280	2380	2480	2680	2780	2980	3260
C	mm	2165	2265	2465	2665	2765	2965	3065	3120	3365	3665	3965	3965
D	mm	2350	2450	2450	2550	3050	3150	3600	3700	4400	4600	4800	5900
E	mm	1250	1350	1450	1550	1550	1650	1750	1850	1950	2150	2350	2600
F	mm	800	800	900	1000	1100	1200	1200	1200	1300	1400	1500	1600
G	mm	1530	1600	1710	1880	2005	2205	2280	2300	2520	2645	2990	2905
M	mm	260	300	330	370	420	470	525	590	660	740	830	930
N	mm	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285
O	mm	145	145	145	145	145	145	165	165	165	165	165	165
Pojemność wody do L.W. (min. poz. wody)	m^3	3,0	3,4	3,7	4,2	5,1	5,8	7,0	8,1	10,2	12,0	14,2	18,9
Pojemność zasobnika pary	m^3	0.5	0,67	0,84	1,06	1,22	1,5	1.86	2,12	2,68	3,86	5,13	7,16
Waga 8,3 bar(g)	ton	5,0	5,5	6,1	6,9	7,6	8,7	10,0	11,0	13,3	15,2	17,5	24,0
Waga 12,3 bar(g)	ton	5,5	6,1	6,7	7,8	9,0	10,0	11,6	13,5	16,0	18,5	22,3	29,0

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. (16.04.2018)

DHF BIOMASOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY KOCIOŁ PAROWY



		Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydajność pary	t/h	0,8	1,0	1,25	1,6	2,0	2,5	3,15	4,0	5,0	6,3	8,0	10,5
	Znamionowa moc cieplna	kW	525	650	800	1050	1300	1600	2050	2550	3250	4050	5200	6800
Poz.	Przyłącza													
1	Manometr	DN	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2	Zawór odpowietrzający	DN	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	Zawór odsalający Kontrola jakości wody	DN	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4	Zawór pary	DN	50	65	65	80	80	100	100	125	125	150	150	200
5	Kontrola poziomu wody	DN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Kontrola poziomu wody	DN	-	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	65
7	Zawór bezpieczeństwa 8,3 bar(g)	DN	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 32	2 x 32	2 x 40	2 x 40	2 x 50	2 x 65	2 x 65
7	Zawór bezpieczeństwa 12,3 bar(g)	DN	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 32	2 x 32	2 x 40	2 x 40	2 x 50	2 x 50
8	Kontrola wody	DN	4 x 20	4 x 20	4 x 20	4 x 20	4 x 20	4 x 20	4 x 20	4 x 20	4 x 20	4 x 20	4 x 20	4 x 20
9	Zawór zasilająco / zwrotny	DN	25	25	32	32	32	32	40	40	40	40	50	65
10	Zawór spustowy	DN	4 x 25	4 x 25	4 x 25	4 x 25	4 x 25	4 x 25	4 x 25	4 x 25	4 x 25	4 x 25	4 x 25	4 x 25
11	Wziernik inspekcyjny 220 x 320 mm													
12	Właz inspekcyjny 425x535 mm													
13	Właz inspekcyjny													
14	Uszy transportowe													
15	Wizjer													
16	Wspornik transportowy													
17	Otwór wyczystkowy													

Opcjonalnie położenie na prawej lub lewej stronie kotła dla pozycji numer 3, 6, 8.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. (19.07.2018)